

BRANNSJEKKLISTE FOR HJEMMEBOENDE SOM MOTTAR KOMMUNALE TJENESTER

Sjekklista omfatter kun de rom som benyttes av hjemmebaserte tjenester ved ordinære besøk. Det er eier/bruker sitt ansvar at brannsikkerheten er ivaretatt. Det anbefales at beboer/pårørende selv utfører jevnlig sjekk i hele boligen. Den som gjennomfører brannsjekklista har ansvar for å foreslå mulige tiltak til beboer og evt pårørende eller huseier.

Navn:		Adresse:		
Eier selv:	Leier:	Bor alene:	Type bolig:	
Kartleggingsspørsmål	Ja	Nei	Merknad	Mulige tiltak
Finnes nok fungerende røykvarslere i boligen? <i>Røykvarsler er påbudt i alle boenheter, minst én i hver etasje, og skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor tekniske rom. Anbefales seriekoblet. Husk månedlig test. Bytt batteri årlig, eller kjøp røykvarsler med 10års batteri. Holdbarhet på røykvarsler=10 år.</i>				Anskaffe røykvarslere, evt i samarbeid med pårørende/verge, byggeier (kontakt driftsoperatør ved kommunal bolig).
Hører beboer røykvarsleren? <i>Test røykvarsler mens beboer er på soverom. Vil beboer våkne av lyden?</i>				Flytte røykvarsler eller anskaffe flere. Henvise til kommunal hørselkontakt (51 49 61 20) for søknad av for eksempel vibrerende/blinkende varsling.
Kan beboer ringe nødnummer ved behov?				Direktevarsling til vaktentral. Søke trygghetsalarm.
Finnes det slokkeutstyr i boligen og er beboer i stand til å bruke det? <i>Husbrannslange eller 6-kg pulver/skumapparat er påbudt. Sjekk at pila står på grønt.</i>				Plasseres lett tilgjengelig. Slokkespray og brannteppe kan være supplement. Hvis beboer ikke kan slokke, fokuser på rømming.
Kan beboer evakuere på egen hånd? <i>Kan beboer komme seg ut fra alle rom ved en nødsituasjon? Er det frie rømningsveier?</i>				Fjern hindringer ved rømningsvei. Gi råd om rømming. Vurder plassering av soverom. Hjelpemidler. Boligsprinkling, vanntåkeanlegg, direktevarsling til vaktentral. Varsle evt huseier og leder i linje.
Utvises brannfarlig atferd med røyking og/eller levende lys? <i>Hvor røyker beboer? Svimerker? Stearinlys?</i>				Flammehemmende sengetøy, brannteppe, røykeforkle el.l (må kjøpes selv). Askebeger i ikke-brennbart materiell må tømmes i brannsikker beholder. Batteridrevne lys.
Har boligen ildsted? <i>Bruker beboeren dette på en forsvarlig måte? Er ovnen tildekket, fyres det med dør åpen, se etter svimerker.</i>				Alternativ varmekilde. Ved synlige feil/mangler, kontakt feierne ved Eigersund brann og redning.
Brukes elektrisk utstyr feil eller på en risikabel måte? <i>Kaffetrakter/vannkoker? Bruk av komfyr? Svimerker på ledning/stikkontakt? Overdreven bruk av skjøteledninger? Tildekkes varmekilder? Brukes vaskemaskin/ tørketrommel/oppvaskmaskin/ mobillader på natta?</i>				Tidsur, komfyrvakt (kjøpe selv eller søke hjelpemiddelsentralen). Kontakt el-installatør eller huseier/driftsoperatør for reparasjon. Apparater som bruker mye strøm skal koples direkte i stikkontakt.

Kontaktinformasjon forebyggende avdeling brann og redning: forebyggende@eigersund.kommune.no

Tlf: 51 46 83 42/47

Branntips.no